

Протокол выездного совещания
общественной комиссии по развитию городской среды

08.06.2023г.

Председатель:

Калинин А.В.

— Заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по общественно-политической работе, председатель Общественной комиссии по развитию городской среды.

Присутствовали члены комиссии:

Акульшина А.А.

Антонов Э.Ю.

Бурдин М.В.

Бузун Н.В.

Двирный Г.В.

Масалов Ю.С.

Падалкина Л.Н.

Плачева М.А.

Поливин А.С.

Приглашенные лица:

Салахов Э.А.

Савицкий А.П.

Всего на совещании присутствуют 10 членов комиссии.

На основании п. 7 Порядка формирования общественной комиссии по развитию городской среды, утвержденного постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 27.02.2017 № 372, при условии присутствия больше половины общего количества членов комиссии, заседание комиссии правомочно.

ПОВЕСТКА:

Контроль выполненных работ по благоустройству Спортивного Бульвара (территории от центральной арки при входе на стадион Труд до Парка культуры и отдыха им. С.М. Кирова (Парковая, 9/1) (далее - общественное пространство), подлежащему благоустройству в 2022 году, в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2025 год».

ВЫЯВЛЕНО:

При осмотре благоустройства общественного пространства выполненного в 2022 году, выявлены следующие замечания:

1. На бетонном покрытии площадки скейт-парка наблюдаются наличие микротрещин по всему периметру, разгерметизация стыков между примыканием бетонных конструкций, на опорных стенах конструкции выявлено наличие трещин;
2. На детском скейт-парке отсутствуют болты крепления покрытия из влагостойкой фанеры;
3. На асфальтированном памп-треке оголена георешётка, отсутствует плодородный слой грунта, наличие гравия и щебня на буграх и контруклонах;
4. Наружное освещение и видеонаблюдение не функционирует;

5. Анкерное крепление велопарковки не обеспечивает ее устойчивое положение;

6. На газонах наблюдается наличие гравия, не выполнена вертикальная планировка земельного участка;

7. При осмотре пешеходных дорожек наблюдаются не забетонированные стыки между бортовыми камнями;

8. На участке, расположенном между памп-треком и малым стадионом, наблюдается наличие строительного мусора, насыпи из грунта и песчано-гравийной смеси.

РЕШЕНИЕ:

1. МКУ «УИК» в соответствии с контрактом, в рамках гарантийных обязательств, провести претензионную работу с подрядными организациями, выполнявшими строительные работы по благоустройству, взять под контроль устранение выявленных замечаний, в срок до 10.07.2023.

2. Общественной комиссии произвести повторный осмотр после устранения указанных замечаний.

Голосовали:

За — 10 голосов,

Против — 0 голосов,

Воздержались — 0 голосов.

Подписи:

Калинин А.В.

Акульшина А.А.

Антонов Э.Ю.

Бурдин М.В.

Бузун Н.В.

Двирный Г.В.

Масалов Ю.С.

Падалкина Л.Н.

Плачева М.А.

Поливин А.С.

Салахов Э.А.

Савицкий А.П.