

Протокол выездного совещания
общественной комиссии по развитию городской среды

02.07.2021г.

Председатель:
Сергейкин А.А. — Первый заместитель Главы ЗАТО г. Железнодорожск по
ЖКХ.

Присутствовали члены комиссии:

Акульшина А.А.

Антонов Э.Ю.

Двирный Г.В.

Коломенская А.В.

Балашов Е.А.

Мамонтова В.А.

Падалкина Л.Н.

Тельманова А.Ф.

Поливин А.С.

Емельянов В.А.

Шевченко А.В.

Всего на совещании присутствуют 12 членов комиссии.

На основании п. 7 Порядка формирования общественной комиссии по развитию городской среды, утвержденного постановлением Администрации ЗАТО г. Железнодорожск от 27.02.2017 № 372, при условии присутствия больше половины общего количества членов комиссии, заседание комиссии правомочно.

ПОВЕСТКА:

Контроль выполнения работ по благоустройству дворовых территорий, включенных в перечень территорий, подлежащих благоустройству в 2021 году, в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2024 год».

Общественной комиссией были обследованы дворовые территории многоквартирных домов по ул. Октябрьская д. 5, ул. 60 лет ВЛКСМ д. 52.

ВЫЯВЛЕНО:

По дворовым территориям, расположенным по адресам:

ул. Октябрьская д. 5 - выполнено устройство освещения, замечаний не выявлено;

ул. 60 лет ВЛКСМ д. 52 – на дворовой территории выполнен ремонт тротуаров и ремонт дворового проезда, устройство игрового и спортивного оборудования, устройство пешеходных дорожек, устройство резинового покрытия под оборудование. При визуальном осмотре дворового проезда на асфальтобетонном покрытии наблюдается несоблюдение высоты покрытия в местах примыкания асфальтобетона, недостаточное уплотнение асфальтобетонного покрытия по всему дворовому проезду, тротуару, вокруг

колодцев. Возле автопарковки, со стороны торцевого фасада 4 подъезда, под тротуарным бортовым камнем отсутствует устройство бетонного замка. При осмотре игрового оборудования на двойной цепной качеле наблюдается отсутствие звена на подвесе, на сиденьях скамеек «Парк» наблюдается наличие трещин и отслоение окрасочного слоя покрытия. При осмотре спортивного оборудования, резинового покрытия и пешеходных дорожек, замечаний не выявлено.

РЕШЕНИЕ:

Управляющей компании ООО «УК «Мирное» по дворовому проезду рекомендуется провести независимую экспертизу асфальтового покрытия по оценке качества уложенного асфальта, с дальнейшим предоставлением экспертного заключения в Администрацию ЗАТО г. Железногорск.

По игровому оборудованию, взять под контроль устранение выявленных недостатков, в срок до 09.07.2021.












Голосовали:

За — 12 голосов,

Против — 0 голосов,

Воздержались — 0 голосов.

Подписи:

Сергейкин А.А.	
Акульшина А.А.	
Антонов Э.Ю.	
Двирный Г.В.	
Коломенская А.В.	
Балашов Е.А.	
Мамонтова В.А.	
Падалкина Л.Н.	
Тельманова А.Ф.	
Поливин А.С.	
Емельянов В.А.	
Шевченко А.В.	